公　表　対　象　物　一　覧　表

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	公表該当違反の内容		
		違反の内容	違反の位置等	その他消防長が必要と認める事項
ＷＡＬＬ．タクティカルトレーニングセンター	徳島県吉野川市鴨島町上浦４００番地７	スプリンクラー設備未設置	防火対象物全体	