

防火管理業務記録表

※この記録表には、法令等に基づく届出、建築物の増改築等の工事、消防用設備や危険物施設の点検及び整備、消防訓練など防火管理業務に関する一切の事項について記録して下さい。

別紙2 自主検査表
(その1)

自主検査表 (防火管理等)

		検査実施日	管理権原者	防火管理者	検査員	
		年 月 日				
項 目	検 査 内 容			結 果	備 考	
防火管理等 (建築物・その他)	避難施設の管理	①避難口、廊下、通路、階段、バルコニー、安全区画、排煙、防煙区画、排煙設備、非常用照明等（以下「避難設備等」という。）には、避難の障害となる設備を設け、又は物品等を置いていないか。				
		②避難設備等の機能に異常はないか。				
		③避難施設等の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持されているか。				
		④旅館、ホテル等の客室には、見やすい箇所に避難経路図が掲示されているか。				
	防火上の構造の管理	①防火区画、防火設備（防火戸、ドレンチャー、防火ダンパー等）の直近には閉鎖又は、作動の障害となるくさび及び物品等を置いていないか。				
		②防火区画の防火設備に近接して可燃物等を置いていないか。				
		③建築物の構造又は内装に変更はないか。				
	定員の遵守・収容人員の管理	①収容可能人員を超えて収容していないか。				
		②消防計画に従い避難経路の確保、放送や掲示板等による案内等が行われているか。				
		③劇場等において、定められている定員が遵守されているか。				
		④劇場等において、定員が記載されている表示板が設けられているか。 また、定員に達したときは、直ちに満員札を掲げているか。				
	防火上必要な教育の状況	消防計画に従い防火上必要な教育を実施しているか。				
	消火・通報及び避難訓練の状況	消火・通報及び避難訓練を定期的に実施及び報告しているか。				
	放火防止	①巡回・監視を行っているか。				
		②建築物周囲に燃えやすいものを放置していないか。				
	その他	①消防計画の内容が事業所の実態にあっているか。				
		②工事中には消防計画を定め、火気等の使用の際には立ち会っているか。				
③従業員等は、自衛消防隊としての任務を周知しており、担当する任務や消防用設備の操作要領を知っているか。 ※操作要領は、従業員等に対し質問又は消防用設備を取り扱わせて確認すること。						
④カーテン、じゅうたん等は、防災物品を使用しているか。 また、防災物品に防災性能を示す防災表示が付されているか。						

※ 結果欄の記号 / 該当なし ○良 ×不良 ⊗改修済

(その2)

自主検査表 (火気、火の使用制限、危険物施設)

項 目		検 査 内 容	結 果	備 考
火 気 設 備 等	火気 管理	①火気使用設備・器具（以下「設備等」という。）に応じて正しく使用しているか。		
		②火気の使用中は、その場を離れないで監視を行っているか。		
		③使用後において、火元責任者等によるガス栓等の閉鎖の確認を行っているか。		
		④防火管理者等は、火元責任者、宿直者、警備員等から火気管理について報告を受け、適切な指示をしているか。		
		⑤設備等の周囲は、常に、整理及び清掃され、燃料その他の可燃物は放置されていないか。		
		⑥設備及び付属設備について、点検、整備が行われているか。 ※液体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものの点検及び整備に必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定する者に行わせること。		
		⑦使用燃料以外の燃料は使用していないか。		
		⑧厨房設備の排気ダクト及び天蓋は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の性能を有する不燃材料で造られているか。		
		⑨厨房設備の排気ダクトは、直接外気に通ずるものとし、他の用途のダクト等と共用又は接続しないこと。		
		⑩厨房設備には、グリスフィルター及びダンパー等が設置され、定期的に清掃しているか。		
		⑪設備等、排気筒、ダクトの周囲に燃えやすい材料が使用されていないか。		
		⑫設備等、排気筒、ダクトに破損、亀裂、腐食等はないか。		
		⑬設備等には、対震安全装置や過熱防止装置等の安全装置の未設置、撤去、破損作動不良はないか。		
	電気設備 （変電・蓄電・発電設備等） の管理	①電気主任技術者等によって点検、整備をし、その結果を記録保存しているか。		
		②点検、検査等の結果、不備事項について改修しているか。		
		③電気設備の周囲は、常に、整理及び清掃され、燃料その他の可燃物は放置されていないか。		
		④定格電流の範囲内で使用しているか。		
		⑤種別ごとの電気設備である旨を表示した標識が設けられているか。		
火 の 使 用 制 限	禁止行為 （喫煙・裸火の使用・危険物等の持込禁止） の管理	①喫煙場所及び禁煙場所を定め、それが守られているか。 ※劇場等の喫煙所は、階ごとに設けられているか。		
		②定期的に灰皿等から吸い殻を集め、水に浸して処理しているか。		
		③禁止行為の旨を表示した標識が設けられているか。		
		④指定された場所において、禁止行為が守られているか。		
危険物施設の 管 理		①貯蔵、取扱いにあたって危険物取扱者が立ち会っているか。		
		②許可を受けた数量以上又は品名以外の危険物を取り扱っていないか。		
		③予防規程の内容が施設の実態にあっており、防火訓練や教育をしているか。		
		④施設内にみだりに可燃物を放置していないか。		

※ 結果欄の記号 / 該当なし ○良 ×不良 ⊗改修済

(その3)

自主検査表 (消火設備)

項 目		検 査 内 容	結 果	備 考
消 火 設 備	消火器	①階ごとに適正な位置、容易に使用できる位置に設置されているか。		
		②変形、破損、腐食等の異常はないか。		
		③標識は正しく設置され、破損していないか。		
	屋内（屋外）消火栓設備	①ホース、ノズル、バルブ等に変形、腐食等の損傷はないか。		
		②表示灯に、破損、脱落、球切れがなく、容易に確認できるか。		
		③扉の開閉及び操作を妨げる物品等を置いていないか。		
		④ポンプの損傷、腐食、水漏れ等の損傷、電源の供給に異常はないか。		
		⑤ポンプ室に不要な物品等を置いていないか。		
	スプリンクラー設備	①ヘッドの周囲に（水平 30cm, 下方 45 c m）に障害物が設けられていないか。		
		②ヘッドの変形、腐食、漏水箇所はないか。		
	泡消火設備	③間仕切りの変更等によるヘッドの未警戒部分はないか。		
		④制御弁は常時「開」とし、標識は正しく設置され、破損していないか。		
	不活性ガス ハロゲン 粉末各消 火 設 備	①ヘッドの変形、破損はないか。		
		②起動装置の周囲に操作の支障となる障害物を置いてないか。		
		③ボンベ室は、漏水、異常高温となっていないか。		
		④操作等の説明を記載した標識はついているか。		
		⑤区画の出入口等の開口部に設けられた自動閉鎖装置の作動に異常はないか。		
	動力消防 ポンプ設備	①ポンプ、ホース、ノズル、吸水管等に損傷、変形、劣化はないか。		
		②燃料は不足していないか。油漏れはないか。		
		③動力ポンプは正常に作動できる状態となっているか。		
(移 動 式)	泡消火設備 粉 末 消火設備	①格納箱の周囲に操作の障害となる物品等を置いていないか。		
		②格納箱に、変形、腐食等の損傷がないか。		
		③位置表示灯の破損、脱落、球切れはないか。		
		④格納箱内のホース、ノズルが適切に格納され、損傷等がないか。		

※ 結果欄の記号 / 該当なし ○良 ×不良 ⊗改修済

(その4)

自主検査表 (警報設備)

項 目		検 査 内 容	結 果	備 考
警 報 設 備	自 動 火 災 報 知 設 備	①感知器の変形、破損、腐食、障害となる物品はないか。		
		②間仕切り壁の変更等による感知器の未警戒部分、取り外しはないか。		
		③発信機（押しボタン）の周囲には障害物を置いていないか。		
		④表示灯は破損、脱落、球切れはなく、離れた場所から容易に確認できるか。		
		⑤受信機の電源は正常に供給されているか。		
		⑥ベルは停止状態になっていないか。		
		⑦警戒区域図は受信機の付近に設置されているか。		
	非 常 警 報 設 備 ・ 器 具	①非常警報器具（携帯用拡声器、手動式サイレン等）は、速やかに取り出し、操作しやすい適正な場所に設置しているか。		
		②非常警報器具に破損、電池の劣化、故障等はないか。		
		③非常ベル又は非常放送の音量は十分か。		
		④起動装置の周囲に操作の障害となる物品等はないか。		
	非 常 放 送 設 備	⑤起動装置、音響装置（ベル、サイレン、スピーカー）に変形、脱落はないか。		
		⑥放送設備の電源は正常に供給されているか。		
		⑦放送設備の階の選択及び一斉放送の操作機能は正常か。		
	ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備	①検知器、中継器の変形、破損はないか。		
		②受信機の電源は正常に供給されているか。		
		③表示灯は正常に点灯するか。		
		④警戒区域図は受信機の付近に設置されているか。		
	漏 電 火 災 警 報 器	①変流器に変形、破損はないか。		
		②音響装置は正常に作動するか。		
		③受信機の電源は正常に供給されているか。		
	火 災 通 報 装 置	①本体、遠隔起動装置の変形、損傷、著しい腐食等はないか。		
		②本体の前面には、操作等に必要な空間を保有、視認できるようにしてあるか。		
		③本体の電源は正常に供給されているか。		

※ 結果欄の記号 / 該当なし ○良 ×不良 ⊗改修済

(その5)

自主検査表 (避難設備)

項 目		検 査 内 容	結 果	備 考
避 難 設 備	避難器具	①設置場所に至る通路に障害となる物品はないか。		
		②避難器具の周囲に操作の障害となる物品等を置いていないか。		
		③降下の途中に障害となる看板、エアコン室外機等を置いていないか。		
		④降下地点に必要な空地、降下場所の周囲に避難路が確保されているか。		
		⑤避難器具の取付け場所の窓等は、容易に開放できるか。		
		⑥避難器具である旨及び操作等の取扱いを記載した標識板はついているか。		
		⑦避難器具及び避難器具の固定金具の腐食、破損はないか。		
	誘導灯	①表示パネルの表面は汚れがなく、破損や脱落はないか。		
		②球切れ、故障等で点灯していないか。		
		③点検スイッチを作動させた時、非常電源による点灯は、正常か。		
		④付近の広告物等の取付けのため見えにくくなっていないか。		
		⑤改装で間仕切り等により設置位置、避難方向が不適当になっていないか。		
	誘導標識	①標識の破損や脱落はないか。		
		②装備品等の取付けのため見えにくくなっていないか。		

※ 結果欄の記号 / 該当なし ○良 ×不良 ⊗改修済

(その6)

自主検査表 (消防活動上必要な施設、その他)

項 目		検 査 内 容	結 果	備 考
消 防 活 動 上 必 要 な 施 設	排 煙 設 備	①可動垂れ壁の作動障害はないか。		
		②排煙口の近くに排煙の妨げとなる物品等の障害物はないか。		
		③手動操作箱や装置に変形や破損、物品等の障害物はないか。		
		④制御盤の電源は、正常に供給されているか。		
	連 結 散 水 設 備	①ヘッドの周囲の散水の障害となる物が設けられていないか。		
		②ヘッドの変形、腐食、漏水等はないか。		
		③送水口バルブの開閉は、表示のとおりとなっているか。		
		④送水口付近に消防隊の活動の障害となる物品等は置いていないか。		
		⑤送水口付近に放水区域図、選択弁等の系統図が取り付けられているか。		
	連 送 水 結 管	①送水口付近に消防隊の活動の障害となる物品等は置いていないか。		
		②放水口箱の周囲に扉の開閉を妨げる物品等は置いていないか。		
		③放水口付近に取り付けてある標識板の破損はないか。		
		④受け口には、容易に破壊できる保護板等が設けられているか。		
		⑤加圧送水装置及び起動装置に異常はないか。		
		⑥加圧送水装置等の非常電源に異常はないか。		
	非 常 コン セン ト 設 備	①保護箱付近に消防隊の活動の障害となる物品等は置いていないか。		
		②正常に電源が供給され、保護箱、扉に変形等はないか。		
		③表示灯の破損、脱落、球切れ等はなく、容易に確認できるか。		
	無 線 通 信 補 助 設 備	①保護箱付近に消防隊の活動の障害となる物品等は置いていないか。		
		②正常に電源が供給され、保護箱、扉に変形等はないか。		
そ の 他	消 防 用 水	①消防用水や採水口の周囲に使用の障害となる物品等は置いていないか。		
		②消防用水や採水口に消防車が2 m以内に容易に接近できるか。		
		③採水口に損傷、変形、結合金具に劣化はないか。		
	消 防 隊 進 入 口	①標識や表示灯が正常に取り付け又は点灯しているか。		
		②進入口の周囲に障害となる物品等を置いていないか。		
		③消防車の進入口が確保されているか。		

※ 結果欄の記号 / 該当なし ○良 ×不良 ⊗改修済

(その7)

自主検査表 (少量危険物)

項 目		検 査 内 容	結 果	備 考
貯蔵又は取扱い	共通	①届出と違った危険物の貯蔵又は取扱いをしていないか。		
		②危険物の性状に応じた容器等で貯蔵又は取り扱っているか。		
		③みだりに空箱その他不必要な物件を置いていないか。		
		④ためます又は油分離装置にたまった危険物を、随時くみ上げているか。		
	屋外	①容器等の種類、危険物の数量に応じた空地を保有しているか。		
		②危険物を収納した容器を架台で貯蔵している場合、高さは適正か。		
	屋内	①建築物の構造、防火戸等に変更はないか。		
		②採光、照明及び換気の機器に損傷等はなく正常に作動しているか。		
火気の使用		①火気を使用していないか。		
		②可燃性の蒸気、ガス等の滞留するおそれのある場所において、火花を発生する機械器具、工具等を使用していないか。		
標識・掲示板		①貯蔵又は取扱う危険物の品名、数量等が記載されているか。		
		②見やすい箇所に設置され、汚損、破損していないか。		
容 器		①貯蔵又は取扱う容器に破損、腐食、さけめ等はないか。		
		②貯蔵又は取扱う容器の転倒、転落防止措置を講じているか。		
機 器 ・ 設 備		①漏れ、あふれ又は飛散防止の措置は適正に維持管理されているか。		
		②機器、計器類（温度計、圧力計等）が正常に機能しているか。		
		③電気設備は、適正に維持管理されているか。		
タ ン ク		①タンクの固定について適正に維持管理されているか。		
		②外面の腐食防止措置について適正に維持管理されているか。		
		③通気管は適正に維持管理されているか。		
		④危険物の量を表示する装置は正常に機能しているか。		
		⑤流出を防止するための措置は適正に維持管理されているか。		
		⑥注入口は適正に維持管理されているか。		
		⑦安全装置は正常に維持管理されているか。		
配 管		①配管に著しい腐食及び損傷はないか。		
		②外面の腐食防止措置について適正に維持管理されているか。		
消 火 器		①適正な位置に設置されているか。		
		②変形、破損、腐食等の異常はないか。		
		③標識は正しく設置され、破損していないか。		

※ 地下タンクからの危険物の漏れは、漏洩検査管若しくは検知管により確認すること。

※ 結果欄の記号 / 該当なし ○良 ×不良 ⊗改修済

(その8)

自主検査表 (指定可燃物等)

項 目		検 査 内 容	結 果	備 考
可 燃 性 液 体 類 等	貯蔵又は 取 扱 い	①届出と違った指定可燃物等の貯蔵又は取扱いをしていないか。		
		②貯蔵又は取扱う周囲に必要な空地を保有しているか。		
		③建築物の構造及び、防火上有効な扉又は防火上有効な隔壁は適正に管理されているか。		
	火 気 の 使 用	①火気を使用していないか。		
		②可燃性の蒸気、ガス等の滞留するおそれのある場所において、火花を発生する機械器具、工具等を使用していないか。		
	標 識 掲 示 板	①貯蔵又は取扱う可燃性液体類等の品名、数量等が記載されているか。		
		②見やすい箇所に設置され、汚損、破損していないか。		
	容 器	①貯蔵又は取扱う容器に破損、腐食、さけめ等はないか。		
		②貯蔵又は取扱う容器が容易に転倒、転落しないか。		
		③性質に応じた容器を使用しているか。		
	機器、設備	①漏れ、あふれ又は飛散防止の措置は適正に維持管理されているか。		
		②機器、計器類（温度計、圧力計等）が正常に機能しているか。		
	タ ン ク	①タンクの固定について適正に維持管理されているか。		
		②外面の腐食防止措置について適正に維持管理されているか。		
		③通気管は適正に維持管理されているか。		
		④量を表示する装置は正常に機能しているか。		
		⑤流出を防止するための措置は適正に維持管理されているか。		
		⑥安全装置は正常に維持管理されているか。		
	配 管	①配管に著しい腐食及び損傷はないか。		
		②外面の腐食防止措置の措置がとられているか。		
綿 花 類 等	貯蔵又は 取 扱 い	①届出と違った指定可燃物等の貯蔵又は取扱いをしていないか。		
		②地震等による荷崩れ、落下、転倒又は飛散しないような措置がとられているか、また、その措置に異常はないか。		
		③常に整理、清掃し、係員以外の者をみだりに出入りさせていないか。		
	火 気 の 使 用	火気を使用していないか。		
	標 識 掲 示 板	①貯蔵又は取扱う綿花類等の品名、数量等が正しく記載されているか。		
		②見やすい箇所に設置され、汚損、破損していないか。		
	集積単位	一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれているか。		
共 通	消 火 器	①適正な位置に設置され、標識等は破損していないか。		
		②変形、破損、腐食等の以上はないか。		

※ 地下タンクからの可燃性液体類の漏れは、漏洩検査管若しくは検知管により確認すること。

※ 結果欄の記号 / 該当なし ○良 ×不良 ⊗改修済